



【2025. 5. 9.(금) 06:00 ~ 2025. 5. 10.(토) 06:00

☎ 033) 249-5151

## 주요 상황처리

- **(기타화재)** 춘천 삼천동 하키 경기장 인근 고물상 컨테이너
  - ▶ 09:48~10:15, 그라인더 불티 부주의, 컨테이너(18m<sup>3</sup>) 전소 및 보관 물품 소실(337천원)
- **(건물화재)** 원주 지정면 ○○플랜 주방용품 공장 1층(2/1층, 철콘조)
  - ▶ 11:08~11:14, 고온의 알루미늄 분진이 집진설비에 착화, PVC 주름관 튜브 소실(426천원)
- **(안전사고)** 고성 한내면 농기계 수리 중 작업자 열상
  - ▶ 15:07~15:59, 트랙터 로터베이터 날에 베임, 우측 발등 5cm 열상(남, 81세/고성), 속초보광
- **(안전사고)** 평창 대관령면 ○○힐 펜션 투숙객 낙상
  - ▶ 19:39~20:43, 거실에서 뒤로 넘어짐, 의식소실 및 구토(남, 68세/평창), 강릉고려
- **(안전사고)** 속초 대포동 ○○게스트하우스 투숙객 낙상
  - ▶ 01:32~01:59, 계단에서 넘어짐, 아랫입술 3cm 열상(남, 33세/서울), 속초의료원
- **(교통사고)** 춘천 동산면 중앙고속도로 동산2교(서울방향) 트럭 대 승용차 충돌
  - ▶ 19:15~20:12, 트럭(2.5t)↔K5 충돌, 경상2(남, 54세 / 여, 35세), 인성병원